

Ringkøbing-Skjern kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Nord
Landskronagade 33
2100 København Ø

T 70 12 12 88
at@at.dk
www.at.dk

CVR 21481815

29. november 2021

Høring om sagens oplysninger

Arbejdstilsynet var den 15. november 2021 på tilsynsbesøg hos BORRIS SKOLE, Skolevænget 31, 6900 Skjern, hvor vi talte med skoleleder Ole Ehmsen Kronborg.

Sag
20200027272/12
Ansvarlig:
Camilla Lindhardt
Krabbe

Som vi oplyste på besøget, overvejer vi at give virksomheden påbud om:

- At sikre et tilfredsstillende indeklima, herunder luftkvalitet, i klasselokalerne på Borris Skole, således at CO2 niveauet kan holdes på et passende niveau

CVR 29189609
P 1003347856

Vores overvejelser om at give virksomheden påbud tager udgangspunkt i de oplysninger, som vi indsamlede i forbindelse med vores tilsynsbesøg.

På næste side kan I se vores beskrivelse af sagens oplysninger, som vi beder jer læse igennem. Hvis I mener, at beskrivelsen er forkert, eller der mangler noget, så kan I skrive jeres bemærkninger til os inden den **13. december 2021**. I skal bruge [formularen](#) på vores selvbetjeningsløsning Arbejds miljø i din virksomhed.

Side 1/4

Jeres bemærkninger vil så indgå i vores endelige vurdering af, om der er grundlag for at træffe afgørelse.

Hvis vi ikke har hørt fra jer inden fristen, vil vores endelige vurdering ske på baggrund af de oplysninger, som I kan se nedenfor.

En eventuel afgørelse vil blive sendt til jer.

Venlig hilsen

Camilla Lindhardt Krabbe

Sagens oplysninger

Den 15. september 2021 kunne Arbejdstilsynet, under rundgang på skolen klokken ca 10.45 i klasselokalerne for 0., 1., 2., 4. og 5. klasse, konstatere at:

- Der i klasselokalerne ikke er nogen form for mekanisk ventilation.
- Der er udhæng udvendigt fra tag, ligesom der er varmereducerende solfilm på vinduerne.
- Der på dagen var overskyet.
- Udetemperaturen blev målt til ca 14 grader.
- Der i lokalet for 0. klasse, der er sydvendt og delt i to, var igangværende undervisning af elever. Vinduer var åbne for udluftning. Co2måler viste gul. Temperatur i lokalet viste 22,5 grader.
- Der i lokalet for 1. klasse var igangværende undervisning af elever. Co2måler i lokalet viste rød. Temperatur i lokalet var 22,7 grader.
- Der i lokalet for 2. klasse, der er nordvendt, var igangværende undervisning af elever. Vinduerne stod åbne for udluftning. Co2måler viste gul.
- Der i lokalet for 4. klasse, der er sydvendt, ingen elever var. Co2måler viste gul.
- Der i lokalet for 5. klasse, der er sydvendt, ingen elever var. Co2måler viste rød.
- Arbejdstilsynet kunne ved besøget i klasselokalerne konstatere en tung luft i flere af disse. Den tunge luft blev konstateret i klasselokaler med og uden elever.

Af skolen arbejdspladsvurdering fra 2019 fremgår det, at:

- Ansatte oplever luften i klasselokalerne indelukket efter middagspauser.
- Aktuelle løsning i APV-handleplan er opsætning af Co2målerne i klasselokalerne samt hyppig udluftning. Ejendomscenteret ved Ringkøbing-Skjern kommune følger udviklingen.

Ansatte oplyste den 15. september 2021 at:

- Trods tiltag med Co2målere og hyppig udluftning oplever man stadig problemer med dårligt indeklima i klasselokalerne.
- Opleve arbejdsdage med ondt i hovedet, hvilket de tillægger indeklimaet.
- Den aktuelle undervisningstime i klasselokalet for 1. klasse var påbegyndt klokken 10.40. Forinden havde eleverne fra klokken 9.50 haft frikvarter, hvor de ikke havde været i lokalet.

Skoleleder Ole Ehmsen Kronborg oplyste den 15. september 2021 at:

- Skolens bygninger er opført over en periode fra 1910-1990'erne.
- Thorlux Air Quality Sensor – AQS 19181 er monteret i uge 42, 2019 i forbindelse med skolens øvrige belysning.

Af fremsendte målinger og registreringer - fra gennemført indeklimaundersøgelse i uge 41, 2021 - fra Ejendomscentret ved Ringkøbing-Skjern kommune samt Borris Skole, til efterkommelse af § 21 påbud af den 15.9.2021, kan Arbejdstilsynet konstatere, at:

- Det i arbejdstiden, hen over en undervisningsuge, ikke er muligt at sikre tilstrækkelig luftskifte i klasselokalerne således, at der kan opretholdes et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima.

Skoleleder Ole Ehmsen Kronborg bekræftede den 15. november 2021, at ovenstående oplysninger og konstateringer fortsat beskriver indeklimaet i klasselokalerne på Borris Skole.