

Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 63.

Der har været gennemført en foroffentlig høring i perioden 5. februar af Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 63 for et område til erhvervsformål ved Jægervej i Skjern.

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, et resumé af bemærkningerne, samt kommunens svar på bemærkningerne.

Nr.	Afsender af bemærkning	Resumé af bemærkningerne (oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning)	Svar på indkomne bemærkninger
Myndigheder m.v.			
1	Brand og Redning Midtvest	a. Registreret brandhane ved adresse, Jægervej 17 6900, Skjern er nedlagt b. Der bør placeres brandhane på offentlig vej i og ved lokalplansrådes, med en indbyrdes afstand på maks. 300 m. og bør have en vandydelse på 800 l/min.	Ad 1a: Der gøres ikke noget ved indkomne bemærkning i tillægget. Men det fremgår af offentliggørelsen at der i forbindelse med næste etape af området skal placeres brandhaner i det kommende lokalplansområde.