

Udløbsnummer og by:	RVB5U - "Rute 15"
Kloakeringstype	Separatkloak
Koordinat for udløb:	X = 462.980; Y = 6.216.403
Bassin matrikel nr.:	Del af matriklen 9z og 9æ, Holmgård, Sdr. Lem
Kloakoplande:	RVB5

Regnvandsudledningens omfang og data for bassin

1	Oplandsareal	:	4,61 ha
2	Afløbskoefficient	:	0,438 -
3	Hydrologisk reduktionsfaktor	:	1,0 -
4	Reduceret areal (1 × 2 × 3)	:	2,02 red.ha
5	Afløbsvandføring fra bassin til recipient	:	5,0 l/sek.
6	Afløbsvandføring er fastlagt efter:	:	Robusthedsanalyse
7	Bassinet afløbstal	:	2,5 l/s/red.ha
8	Klimafaktor	:	1,2 -
9	Gentagelsesperiode for 100 % fyldning	:	5 år
10	Enhedsvolumen for magasinering	:	385 m ³ /red.ha
11	Magasineringsvolumen	:	933 m ³
12	Enhedsvolumen for permanent "vådt"	:	250 m ³ /red.ha
13	Permanente "våde" volumen	:	505 m ³
14	Årlig udledte vandmængde	:	16.360 m ³ /år

Recipient	Navn eller betegnelse og ejer	Tilstand	Vandføring
Ved udløbet	Røgend Bæk	Dårlig	
	Nørby Landkanal	Ukendt	
Slutrecipient	Ringkøbing Fjord, staten	Ringe	-

Oplysninger om bassin og afløb

Størrelse af sandfang og type:	:	Forbassin
Er der dykket afløb fra bassin?	:	Ja
Er der afspærringsanordning af bassinafløb	:	Ja
Angiv membrantype (ved krav om tæt bund)	:	Lermembran
Er hældningen på skråningerne over vandspejlet mindst 1 : 5	:	Ja
Giver udledningen anledning til erosion i recipienten?	:	Nej

Supplerende oplysninger

Ansøger etablerer tæt bund under bassinet for at beskytte grundvandet og for at sikre, at det permanente vådvolumen fastholdes.
