

HANDICAPRÅDET

Skjern, den 17. juli 2026

Hr. Ingeniør Dennis B. Nielsen

Høringssvar vedrørende ansøgning om dispensation fra tilgængelighedsbestemmelser – udsigtsplatform, Rørdrumvej 5, 6950 Ringkøbing

Handicaprådet har behandlet høringsmaterialet vedrørende ansøgningen om etablering af en udsigtsplatform på den eksisterende pumpestation på Rørdrumvej 5.

Handicaprådet anerkender, at projektet søger at imødekomme tilgængelighedshensyn inden for de eksisterende fysiske rammer, og at der er gjort en indsats for at skabe en løsning, som kan benyttes af flest mulige. Vi ser positivt på, at trappeløsningen er udformet som ligeløbstrapper med tre repos. Reposerne giver mulighed for pauser undervejs, og en ligeløbstrappe er samtidig mere overskuelig for personer med synsnedsættelse og personer med kognitive funktionsnedsættelser end mere komplekse trappeforløb.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at projektet fortsat ikke er fuldt tilgængeligt. Personer, der anvender kørestol, vil fortsat være afskåret fra at få adgang til udsigtsplatformen, og der vil derfor ikke være lige adgang til oplevelsen for alle borgere. Handicaprådet finder dette beklageligt, men anerkender samtidig den indsats, der er gjort for at forbedre tilgængeligheden inden for projektets nuværende rammer.

Som en yderligere forbedring anbefaler Handicaprådet, at det undersøges, om projektet kan suppleres med en elevatorløsning svarende til den, der er etableret ved udsigtstårnet i Kongenshus Mindepark i Viborg kommune. En sådan løsning vil give personer, der anvender kørestol, mulighed for at få adgang til udsigtsplatformen på lige fod med øvrige besøgende og dermed understøtte principperne om universelt design og lige adgang. Hvis en elevatorløsning ikke vurderes at være teknisk eller økonomisk mulig inden for det aktuelle projekt, anbefaler vi, at muligheden indgår i de videre overvejelser ved en eventuel senere udbygning.

Hvis en elevatorløsning ikke er mulig, anbefaler Handicaprådet, at det undersøges, om der kan etableres en trappelift til første repos. En sådan løsning vil give personer, der anvender kørestol, mulighed for at opleve en del af udsigten, selv om den øverste platform fortsat ikke vil være tilgængelig. En trappelift vil forudsætte, at det første repos udvides, så der er tilstrækkelig plads til sikker manøvrering og ophold for kørestolsbrugere. Selvom løsningen ikke skaber fuld tilgængelighed, vil den være et væsentligt skridt mod at gøre oplevelsen tilgængelig for en bredere gruppe af borgere.

Derudover anbefaler Handicaprådet, at der etableres et klapsæde eller en anden hvilemulighed på hver repos. Dette vil give gangbesværede, ældre og andre med nedsat fysisk udholdenhed mulighed for at hvile under opstigningen og dermed gøre udsigtsplatformen mere tilgængelig for en bredere gruppe af borgere.

HANDICAPRÅDET

Endelig anbefaler Handicaprådet, at adgangsvejen fra parkeringsarealet til udsigtsplatformen udformes med fokus på tilgængelighed, så personer med kørestol, rollator og andre med nedsat gangfunktion kan færdes sikkert og uden unødige barrierer.

Med disse bemærkninger har Handicaprådet ikke yderligere indsigelser mod den ansøgte dispensation.

På Handicaprådets vegne

Hardy B. Hansen

Formand